



Mitglied

**KESSELINSPEKTORAT  
INSPECTION DES CHAUDIÈRES**

Richtstrasse 15, CH - 8304 Wallisellen, Tel. 044 877 61 11, Fax 044 877 61 75

**SVTI  
ASIT**

Wallisellen, 17. März 2014

**Zertifikat der Produkte-Prüfung nach KVV**

**KVV-Nr. 111.017.13**

Lagerbehälter aus Kunststoff für wassergef. Flüssigkeiten

**SVTI-Nr. SM195313**

**Gegenstand**

Vertikale zylindrische Kleintanks mit flachem Boden  
aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), PP, PVC oder PVDF  
Nennvolumen: 450 l bis 2'000 l

**Geltungsbereich**

Kleintanks zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten, welche einen Flammpunkt von mehr als 55 °C aufweisen, oder nicht brennbar sind

**Gültigkeitsdauer**

Das Zertifikat ist gültig bis zum 31. Oktober 2018 und kann auf Antrag verlängert werden.

**Inhaber des  
Zertifikates und  
Hersteller**

Colasit AG  
Faulenbachweg 63  
CH - 3700 Spiez

**Hinweise**

Der Hersteller liefert zu jedem kundenspezifischen Kleintank eine statische Berechnung gemäss den Eigenschaften des Lagergutes und den Behälterabmessungen.