



Mitglied

**KESSELINSPEKTORAT
INSPECTION DES CHAUDIÈRES**

Richtstrasse 15, CH - 8304 Wallisellen, Tel. 044 877 61 11, Fax 044 877 61 75

**SVTI
ASIT**

Wallisellen, 17. März 2014

Zertifikat der Produkte-Prüfung nach KVV

KVV-Nr. 116.003.13

Lagerbehälter aus Kunststoff für wassergef. Flüssigkeiten

SVTI-Nr. SM 192982

Gegenstand

Mittelgrosse vertikale zylindrische Tanks mit flachem Boden aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), PP, PVC und PVDF, diese können auch GFK-verstärkt sein.

Maximaler Durchmesser: $\varnothing = 4000$ mm

Maximale Zylinderhöhe: $H_{\max} = 3$ -facher Durchmesser

Nennvolumen: 2'000 bis 60'000 Liter

Geltungsbereich

Behälter in Gebäuden oder im Freien zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten mit Flammpunkt von mehr als 55° C gemäss Beständigkeitsliste des Werkstoffherstellers.

Gültigkeitsdauer

Das Zertifikat ist gültig bis zum 31. Oktober 2018 und kann auf Antrag verlängert werden.

**Inhaber des
Zertifikates
und Hersteller**

Colasit AG
Faulenbachweg 63
CH – 3700 Spiez

Hinweise

Der Hersteller liefert zu jedem kundenspezifischen Behälter eine statische Berechnung (Bemessung) gemäss den Eigenschaften des Lagergutes und den Behälterabmessungen.